



Tulityölupa nro _____

1(4)

Tulityöluvan myöntäjä

Tulityön tilaaja	Yritys/yhteisö		Yhteyshenkilö ja puhelinnumero	
Tulityön-tekijät	Yritys/urakoitsija			
	Tulityöntekijöiden nimet:		☐ Tulityöluvan myöntäjä on tarkastanut tulityökortin voimassaolon kaikilta tulityöntekijöiltä	
Tulityö-suunnitelma	Työssä noudatetaan ☐ tilaajan ☐ urakoitsijan tulityösuunnitelmaa			
Työkohde	Yritys/rakennus/osasto/alue			
	Tulityöpaikan osoite			
	Työ			
Tulityö	☐ Laikkaleikkaus, -hionta ☐ Sähköhitsaus ☐ Kaasujuottaminen, -hitsaus ☐ Polttoleikkaus ☐ Talttaus ☐ Muu, mikä:			
Tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi			KYLLÄ turvatoimia tarvitaan	Ei vaaraa ei esiinny
	Tulityöpaikalla on syttyvää pölyä tai hienojakoista ainetta tai syttyviä roskia.		☐	☐
	Tulityöpaikalla on syttyviä materiaaleja.		☐	☐
	Tulityöpaikkaa lähellä olevat seinä-, katto- tai lattiapinnat tai -rakenteet voivat syttyä.		☐	☐
	Tulityöpaikalla on kaapeleita tai kaapelihyllyjä.		☐	☐
	Tulityön kohde sisältää syttyviä materiaaleja.		☐	☐
	Tulityöpaikkaa rajoittavissa rakenteissa on rakoja tai aukkoja, joiden kautta kipinät tai roiskeet voivat päästä seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen tai viereiseen tilaan.		☐	☐
	Tulityönä on laikkaleikkaus tai -hionta, jolloin kipinät aiheuttavat vaaraa laajalla alueella myös työkohteen yläpuolella		☐	☐
	Tulityönä on polttoleikkaus, jolloin roiskeet voivat kulkeutua laajalle alueelle.		☐	☐
	Tulityö tehdään korkealla, jolloin kipinät ja roiskeet voivat levitä laajalle alueelle.		☐	☐
	Tulityössä syntyvää lämpöä voi johtua seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen.		☐	☐
	Tulityöpaikalla on tai sinne voi muodostua syttyviä kaasuja tai höyryjä.		☐	☐
	Muut vaarat:		☐	☐
Tulityön turvatoimet			Tilaaaja	Urakoitsija
	Tulityöpaikka on puhdistettava.		☐	☐
	Työn aikana syntyvä syttyvä materiaali on poistettava.		☐	☐
	Syttyvät materiaalit on siirrettävä pois tulityöpaikalta tai suojapeltettävä.		☐	☐
	Suojaukset on tehtävä niin lähelle tulityökohtaa, että kipinät/roiskeet eivät pääse leviämään ympäristöön.		☐	☐
	On tehtävä erillinen suojarakenne.		☐	☐
	Seinissä, katossa ja lattiassa olevat raot ja aukot on suojattava.		☐	☐
	Kaapelit, kaapelihyllyt, koneet, laitteet ja syttyvät rakenteet ym. on suojattava.		☐	☐
	Työpaikka on kasteltava.		☐	☐
	Työkohdetta on jäähdytettävä jatkuvasti.		☐	☐
	Kaasupitoisuus on mitattava ja tila tarvittaessa tuuletettava.		☐	☐
	Ympäroiviä tiloja on vartioitava.		☐	☐
	Muut tarvittavat turvatoimet:		☐	☐
Sammutus-kalusto, paloilmoin, sprinkleri-laitteisto	Tulityöpaikalla tarvittava sammutuskalusto:		Tilaaaja	Urakoitsija
	Käsiammutin vähintään 43A 183B C _____ kpl		☐	☐
	Käsiammutin vähintään 27A 144B C _____ kpl		☐	☐
	Pikapaloposti _____ kpl		☐	☐
	Paineellinen paloletku _____ kpl		☐	☐
	Sammutuspeite _____ kpl, sankoruisku _____ kpl, CO ₂ sammutin _____ kpl		☐	☐
	Tulityöpaikalla on oltava vähintään kaksi 43A 183B C -teholuokan käsiammutinta. Näistä toisen käsiammuttimen voi korvata pikapalopostilla tai kahdella vähintään 27A 144B C -teholuokan käsiammuttimella.			
	Paloilmoin on tarvittaessa irtikytkettävä tulityön ajaksi. Kytkennät saa tehdä vain laitteiston hoitaja. Sprinklerilaitteistoa ei kytketä pois päältä. Tarvittaessa sprinklerisuuttimet suojataan tulityön ajaksi. Suojauksesta on sovittava laitteiston hoitajan kanssa.			
	Paloilmoittimen/sprinklerilaitteiston hoitaja ja puhelinnumero:			
Tulityö-vartiointi	Työn ja työtaukojen aikana Tulityövartija:		Tilaaaja	Urakoitsija
	Työn jälkeen _____ tuntia (vähintään 1 tunti) Tulityövartija:		☐	☐
Tulityöluvan voimassa-oloaika	Alkamispvm. _____ Lupa voimassa päivittäin klo _____ Päättämispvm. _____			
Tulityöluvan myöntäjä	Päiväys	Allekirjoitus ja nimen selvennys sekä puhelinnumero		



Tulityölupa nro _____

2(4)

Tulityöntekijä

Tulityön tilaaja	Yritys/yhteisö		Yhteyshenkilö ja puhelinnumero	
Tulityön-tekijät	Yritys/urakoitsija			
	Tulityöntekijöiden nimet:		☐ Tulityöluvan myöntäjä on tarkastanut tulityökortin voimassaolon kaikilta tulityöntekijöiltä	
Tulityö-suunnitelma	Työssä noudatetaan ☐ tilaajan ☐ urakoitsijan tulityösuunnitelmaa			
Työkohde	Yritys/rakennus/osasto/alue			
	Tulityöpaikan osoite			
	Työ			
Tulityö	☐ Laikkaleikkaus, -hionta ☐ Sähköhitsaus ☐ Kaasujuottaminen, -hitsaus ☐ Polttoleikkaus ☐ Talttaus ☐ Muu, mikä:			
Tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi			KYLLÄ turvatoimia tarvitaan	Ei vaaraa ei esiinny
	Tulityöpaikalla on syttyvää pölyä tai hienojakoista ainetta tai syttyviä roskia.		☐	☐
	Tulityöpaikalla on syttyviä materiaaleja.		☐	☐
	Tulityöpaikkaa lähellä olevat seinä-, katto- tai lattiapinnat tai -rakenteet voivat syttyä.		☐	☐
	Tulityöpaikalla on kaapeleita tai kaapelihyllyjä.		☐	☐
	Tulityön kohde sisältää syttyviä materiaaleja.		☐	☐
	Tulityöpaikkaa rajoittavissa rakenteissa on rakoja tai aukkoja, joiden kautta kipinät tai roiskeet voivat päästä seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen tai viereiseen tilaan.		☐	☐
	Tulityönä on laikkaleikkaus tai -hionta, jolloin kipinät aiheuttavat vaaraa laajalla alueella myös työkohteen yläpuolella		☐	☐
	Tulityönä on polttoleikkaus, jolloin roiskeet voivat kulkeutua laajalle alueelle.		☐	☐
	Tulityö tehdään korkealla, jolloin kipinät ja roiskeet voivat levitä laajalle alueelle.		☐	☐
	Tulityössä syntyvää lämpöä voi johtua seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen.		☐	☐
	Tulityöpaikalla on tai sinne voi muodostua syttyviä kaasuja tai höyryjä.		☐	☐
	Muut vaarat:		☐	☐
Tulityön turvatoimet			Tilaaaja	Urakoitsija
	Tulityöpaikka on puhdistettava.		☐	☐
	Työn aikana syntyvä syttyvä materiaali on poistettava.		☐	☐
	Syttyvät materiaalit on siirrettävä pois tulityöpaikalta tai suojapeltitettävä.		☐	☐
	Suojaukset on tehtävä niin lähelle tulityökohtaa, että kipinät/roiskeet eivät pääse leviämään ympäristöön.		☐	☐
	On tehtävä erillinen suojarakenne.		☐	☐
	Seinissä, katossa ja lattiassa olevat raot ja aukot on suojattava.		☐	☐
	Kaapelit, kaapelihyllyt, koneet, laitteet ja syttyvät rakenteet ym. on suojattava.		☐	☐
	Työpaikka on kasteltava.		☐	☐
	Työkohdetta on jäähdytettävä jatkuvasti.		☐	☐
	Kaasupitoisuus on mitattava ja tila tarvittaessa tuuletettava.		☐	☐
	Ympäroiviä tiloja on vartioitava.		☐	☐
	Muut tarvittavat turvatoimet:		☐	☐
Sammutus-kalusto, paloilmotin, sprinkleri-laitteisto	Tulityöpaikalla tarvittava sammutuskalusto:		Tilaaaja	Urakoitsija
	Käsisammutin vähintään 43A 183B C _____ kpl		☐	☐
	Käsisammutin vähintään 27A 144B C _____ kpl		☐	☐
	Pikapaloposti _____ kpl		☐	☐
	Paineellinen paloletku _____ kpl		☐	☐
	Sammutuspeite _____ kpl, sankoruisku _____ kpl, CO ₂ sammutin _____ kpl		☐	☐
	Tulityöpaikalla on oltava vähintään kaksi 43A 183B C -teholuokan käsisammutinta. Näistä toisen käsisammuttimen voi korvata pikapalopostilla tai kahdella vähintään 27A 144B C -teholuokan käsisammuttimella.			
	Paloilmotin on tarvittaessa irtikytkettävä tulityön ajaksi. Kytkennät saa tehdä vain laitteiston hoitaja. Sprinklerilaitteistoa ei kytketä pois päältä. Tarvittaessa sprinklerisuuttimet suojataan tulityön ajaksi. Suojauksesta on sovittava laitteiston hoitajan kanssa.			
	Paloilmoittimen/sprinklerilaitteiston hoitaja ja puhelinnumero:			
Tulityö-vartiointi	Työn ja työtaukojen aikana Tulityövartija:		Tilaaaja	Urakoitsija
	Työn jälkeen _____ tuntia (vähintään 1 tunti) Tulityövartija:		☐	☐
Tulityöluvan voimassa-oloaika	Alkamispvm. _____ Lupa voimassa päivittäin klo Päättämispvm. _____			
Tulityöluvan myöntäjä	Päiväys	Allekirjoitus ja nimen selvennys sekä puhelinnumero		



Tulityölupa nro _____

3(4)

Työn aikainen
tulityövartija

Tulityön tilaaja	Yritys/yhteisö		Yhteyshenkilö ja puhelinnumero	
Tulityön-tekijät	Yritys/urakoitsija			
	Tulityöntekijöiden nimet:		☐ Tulityöluvan myöntäjä on tarkastanut tulityökortin voimassaolon kaikilta tulityöntekijöiltä	
Tulityö-suunnitelma	Työssä noudatetaan ☐ tilaajan ☐ urakoitsijan tulityösuunnitelmaa			
Työkohde	Yritys/rakennus/osasto/alue			
	Tulityöpaikan osoite			
	Työ			
Tulityö	☐ Laikkaleikkaus, -hionta ☐ Sähköhitsaus ☐ Kaasujuottaminen, -hitsaus ☐ Polttoleikkaus ☐ Talttaus ☐ Muu, mikä:			
Tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi			KYLLÄ turvatoimia tarvitaan	EI vaaraa ei esiinny
	Tulityöpaikalla on syttyvää pölyä tai hienojakoista ainetta tai syttyviä roskia.		☐	☐
	Tulityöpaikalla on syttyviä materiaaleja.		☐	☐
	Tulityöpaikkaa lähellä olevat seinä-, katto- tai lattiapinnat tai -rakenteet voivat syttyä.		☐	☐
	Tulityöpaikalla on kaapeleita tai kaapelihyllyjä.		☐	☐
	Tulityön kohde sisältää syttyviä materiaaleja.		☐	☐
	Tulityöpaikkaa rajoittavissa rakenteissa on rakoja tai aukkoja, joiden kautta kipinät tai roiskeet voivat päästä seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen tai viereiseen tilaan.		☐	☐
	Tulityönä on laikkaleikkaus tai -hionta, jolloin kipinät aiheuttavat vaaraa laajalla alueella myös työkohteen yläpuolella		☐	☐
	Tulityönä on polttoleikkaus, jolloin roiskeet voivat kulkeutua laajalle alueelle.		☐	☐
	Tulityö tehdään korkealla, jolloin kipinät ja roiskeet voivat levitä laajalle alueelle.		☐	☐
	Tulityössä syntyvää lämpöä voi johtua seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen.		☐	☐
	Tulityöpaikalla on tai sinne voi muodostua syttyviä kaasuja tai höyryjä.		☐	☐
	Muut vaarat:		☐	☐
Tulityön turvatoimet			Tilaaaja	Urakoitsija
	Tulityöpaikka on puhdistettava.		☐	☐
	Työn aikana syntyvä syttyvä materiaali on poistettava.		☐	☐
	Syttyvät materiaalit on siirrettävä pois tulityöpaikalta tai suojapeltitettävä.		☐	☐
	Suojaukset on tehtävä niin lähelle tulityökohtaa, että kipinät/roiskeet eivät pääse leviämään ympäristöön.		☐	☐
	On tehtävä erillinen suojarakenne.		☐	☐
	Seinissä, katossa ja lattiassa olevat raot ja aukot on suojattava.		☐	☐
	Kaapelit, kaapelihyllyt, koneet, laitteet ja syttyvät rakenteet ym. on suojattava.		☐	☐
	Työpaikka on kasteltava.		☐	☐
	Työkohdetta on jäähdytettävä jatkuvasti.		☐	☐
	Kaasupitoisuus on mitattava ja tila tarvittaessa tuuletettava.		☐	☐
	Ympäröiviä tiloja on vartioitava.		☐	☐
	Muut tarvittavat turvatoimet:		☐	☐
Sammutus-kalusto, paloilmoin, sprinkleri-laitteisto	Tulityöpaikalla tarvittava sammutuskalusto:		Tilaaaja	Urakoitsija
	Käsisammutin vähintään 43A 183B C _____ kpl		☐	☐
	Käsisammutin vähintään 27A 144B C _____ kpl		☐	☐
	Pikapaloposti _____ kpl		☐	☐
	Paineellinen paloletku _____ kpl		☐	☐
	Sammutuspeite _____ kpl, sankoruisku _____ kpl, CO ₂ sammutin _____ kpl		☐	☐
	Tulityöpaikalla on oltava vähintään kaksi 43A 183B C -teholuokan käsisammutinta. Näistä toisen käsisammuttimen voi korvata pikapalopostilla tai kahdella vähintään 27A 144B C -teholuokan käsisammuttimella.			
	Paloilmoin on tarvittaessa irtikytkettävä tulityön ajaksi. Kytkennät saa tehdä vain laitteiston hoitaja. Sprinklerilaitteistoa ei kytketä pois päältä. Tarvittaessa sprinklerisuuttimet suojataan tulityön ajaksi. Suojauksesta on sovittava laitteiston hoitajan kanssa.			
	Paloilmoittimen/sprinklerilaitteiston hoitaja ja puhelinnumero:			
Tulityö-vartiointi	Työn ja työtaukojen aikana		Tulityövartija:	
	Työn jälkeen _____ tuntia (vähintään 1 tunti)		Tulityövartija:	
Tulityöluvan voimassa-oloaika	Alkamispvm. _____ Lupa voimassa päivittäin klo _____ Päättämispvm. _____			
Tulityöluvan myöntäjä	Päiväys	Allekirjoitus ja nimen selvennys sekä puhelinnumero		



Tulityölupa nro _____

4(4)

Työn jälkeinen
tulityövartija

Tulityön tilaaja	Yritys/yhteisö		Yhteyshenkilö ja puhelinnumero	
Tulityön-tekijät	Yritys/urakoitsija			
	Tulityöntekijöiden nimet:		☐ Tulityöluvan myöntäjä on tarkastanut tulityökortin voimassaolon kaikilta tulityöntekijöiltä	
Tulityö-suunnitelma	Työssä noudatetaan ☐ tilaajan ☐ urakoitsijan tulityösuunnitelmaa			
Työkohde	Yritys/rakennus/osasto/alue			
	Tulityöpaikan osoite			
	Työ			
Tulityö	☐ Laikkaleikkaus, -hionta ☐ Sähköhitsaus ☐ Kaasujuottaminen, -hitsaus ☐ Polttoleikkaus ☐ Talttaus ☐ Muu, mikä:			
Tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi			KYLLÄ turvatoimia tarvitaan	EI vaaraa ei esiinny
	Tulityöpaikalla on syttyvää pölyä tai hienojakoista ainetta tai syttyviä roskia.		☐	☐
	Tulityöpaikalla on syttyviä materiaaleja.		☐	☐
	Tulityöpaikkaa lähellä olevat seinä-, katto- tai lattiapinnat tai -rakenteet voivat syttyä.		☐	☐
	Tulityöpaikalla on kaapeleita tai kaapelihyllyjä.		☐	☐
	Tulityön kohde sisältää syttyviä materiaaleja.		☐	☐
	Tulityöpaikkaa rajoittavissa rakenteissa on rakoja tai aukkoja, joiden kautta kipinät tai roiskeet voivat päästä seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen tai viereiseen tilaan.		☐	☐
	Tulityönä on laikkaleikkaus tai -hionta, jolloin kipinät aiheuttavat vaaraa laajalla alueella myös työkohteen yläpuolella		☐	☐
	Tulityönä on polttoleikkaus, jolloin roiskeet voivat kulkeutua laajalle alueelle.		☐	☐
	Tulityö tehdään korkealla, jolloin kipinät ja roiskeet voivat levitä laajalle alueelle.		☐	☐
	Tulityössä syntyvää lämpöä voi johtua seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen.		☐	☐
	Tulityöpaikalla on tai sinne voi muodostua syttyviä kaasuja tai höyryjä.		☐	☐
	Muut vaarat:		☐	☐
Tulityön turvatoimet			Tilaaaja	Urakoitsija
	Tulityöpaikka on puhdistettava.		☐	☐
	Työn aikana syntyvä syttyvä materiaali on poistettava.		☐	☐
	Syttyvät materiaalit on siirrettävä pois tulityöpaikalta tai suojapeltitettävä.		☐	☐
	Suojaukset on tehtävä niin lähelle tulityökohtaa, että kipinät/roiskeet eivät pääse leviämään ympäristöön.		☐	☐
	On tehtävä erillinen suojarakenne.		☐	☐
	Seinissä, katossa ja lattiassa olevat raot ja aukot on suojattava.		☐	☐
	Kaapelit, kaapelihyllyt, koneet, laitteet ja syttyvät rakenteet ym. on suojattava.		☐	☐
	Työpaikka on kasteltava.		☐	☐
	Työkohdetta on jäähdytettävä jatkuvasti.		☐	☐
	Kaasupitoisuus on mitattava ja tila tarvittaessa tuuletettava.		☐	☐
	Ympäroiviä tiloja on vartioitava.		☐	☐
	Muut tarvittavat turvatoimet:		☐	☐
Sammutus-kalusto, paloilmoin, sprinkleri-laitteisto	Tulityöpaikalla tarvittava sammutuskalusto:		Tilaaaja	Urakoitsija
	Käsisammutin vähintään 43A 183B C _____ kpl		☐	☐
	Käsisammutin vähintään 27A 144B C _____ kpl		☐	☐
	Pikapaloposti _____ kpl		☐	☐
	Paineellinen paloletku _____ kpl		☐	☐
	Sammutuspeite _____ kpl, sankoruisku _____ kpl, CO ₂ sammutin _____ kpl		☐	☐
	Tulityöpaikalla on oltava vähintään kaksi 43A 183B C -teholuokan käsisammutinta. Näistä toisen käsisammuttimen voi korvata pikapalopostilla tai kahdella vähintään 27A 144B C -teholuokan käsisammuttimella.			
	Paloilmoin on tarvittaessa irtikytkettävä tulityön ajaksi. Kytkennot saa tehdä vain laitteiston hoitaja. Sprinklerilaitteistoa ei kytketä pois päältä. Tarvittaessa sprinklerisuuttimet suojataan tulityön ajaksi. Suojauksesta on sovittava laitteiston hoitajan kanssa.			
	Paloilmoittimen/sprinklerilaitteiston hoitaja ja puhelinnumero:			
Tulityö-vartiointi	Työn ja työtaukojen aikana Tulityövartija:		Tilaaaja	Urakoitsija
	Työn jälkeen _____ tuntia (vähintään 1 tunti) Tulityövartija:		☐	☐
Tulityöluvan voimassa-oloaika	Alkamispvm. _____ Lupa voimassa päivittäin klo Päättämispvm. _____			
Tulityöluvan myöntäjä	Päiväys	Allekirjoitus ja nimen selvennys sekä puhelinnumero		